

仮設電源使用 チェックシート

催事日： ~

測定者名：

- 1) 作業使用届を提出する際、使用箇所に☑を入れ、(KW)を記入して下さい。
- 2) 器具を接続する前に、ケーブル及び機器の絶縁測定を実施して下さい。
- 3) 防災センターで、絶縁測定結果を確認後、通電します。
- 4) 持込機器についても事前の絶縁測定を実施して下さい。

使用場所	大ホール								
電源種別	主電源盤名	開閉器盤名	移動開閉器盤	持込開閉器盤	機器名or照明	使用箇所	容量(KW)	絶縁抵抗値	備考
1Φ3W	BOK	舞台音響用							
3Φ4W	BSK	舞台照明用							
1Φ3W	C1K-2	開閉器盤-A							
1Φ3W	C1K-4	開閉器盤-B							
1Φ3W	C1K-6	開閉器盤-C							
1Φ3W	C1K-1	CTK-1							
1Φ3W		CTK-2							
1Φ3W		CTK-3							
1Φ3W	C1K-2	CTK-4							
1Φ3W		CTK-5							
1Φ3W	C1K-3	CTK-6							
1Φ3W		CTK-7							
1Φ3W		CTK-8							
1Φ3W		CTK-9							
1Φ3W		CTK-10							
1Φ3W		CTK-11							
1Φ3W	C1K-4	CTK-12							
1Φ3W		CTK-13							
1Φ3W		CTK-14							
1Φ3W	C1K-5	CTK-15							
1Φ3W		CTK-16							
1Φ3W		CTK-17							
1Φ3W		CTK-18							
1Φ3W		CTK-19							
1Φ3W		CTK-20							
1Φ3W	C1K-6	CTK-21							
1Φ3W		CTK-22							
1Φ3W		CTK-23							
1Φ3W	1変No2電灯	SMTK-1(1)							
3Φ3W	1変No2動力	SMTK-1(2)							
1Φ3W	1変No2電灯	SMTK-2(1)							
3Φ3W	1変No2動力	SMTK-2(2)							
1Φ3W	1変No2電灯	SMTK-3(1)							
3Φ3W	1変No2動力	SMTK-3(2)							
1Φ3W	2変No2電灯	C1K-7イベント盤							
3Φ3W	2変No2動力	C1K-7イベント盤							
						合計容量		KW・KVA	

- ・通電は、必ず防災センターの確認を受けてから通電のこと。
- ・仮設作業当日、このチェックリストの写しを必ず持参して下さい。

防災センター	業務担当者

仮設電源使用 チェックシート

催事日 : ~

測定者名:

- 1) 作業使用届を提出する際、使用箇所に☑を入れ、(KW)を記入して下さい。
- 2) 器具を接続する前に、ケーブル及び機器の絶縁測定を実施して下さい。
- 3) 防災センターで、絶縁測定結果を確認後、通电します。
- 4) 持込機器についても事前の絶縁測定を実施して下さい。

使用場所	会議室								
電源種別	主電源盤名	設置場所	移動開閉器盤	持込開閉器盤	機器名or照明	使用箇所	容量(KW)	絶縁抵抗値	備考
1Φ3W	M1LP-1	101-会議室							
1Φ3W	M1LP-2	102-会議室							
1Φ3W・3Φ3W	M1L-1	105-会議室							
1Φ3W	M1LP-3	107-会議室							
1Φ3W		108-会議室							
1Φ3W	M2LP-1	202-会議室							
3Φ3W	M2LP-3								
1Φ3W	1変主幹	204-会議室							
1Φ3W	小ホール 音響照明盤								
1Φ3W	M2LP-1	206-会議室							
1Φ3W	M2LP-2	207-会議室							
1Φ3W	1変No2電灯	小ホール 音響照明電源							
1Φ3W	1変主幹	中ホール1/2B(右)							
1Φ3W	M2LP-2	中ホール1/2B(中央)							
3Φ3W	M2LP-2	中ホール1/2B(左)							
1Φ3W	中ホール(右)	中ホール1/2A(左)							
3Φ3W	M1LP-5	1階パトリ(動力)							
1Φ3W	C1K-5	ロビー室(1)							
3Φ3W	1階パトリ分岐	ロビー室(2)(動力)							
3Φ3W	M1P-1	107会議室横倉庫							
使用場所	特別会議場								
1Φ3W	SM1LP-1	パトリ横							
1Φ3W	HW盤より分岐	会場横倉庫							
3Φ3W		SM1LP-2横							
1Φ3W	SM1LP-2横	会場横倉庫							
使用場所	立体駐車場								
1Φ3W	電気室	1Fパトリ盤1-1							
3Φ3W	電気室	1Fパトリ盤1-2							
1Φ3W	電気室	1Fパトリ盤2-1							
3Φ3W	電気室	1Fパトリ盤2-2							
1Φ3W	電気室	1Fパトリ盤3-1							
3Φ3W	電気室	1Fパトリ盤3-2							
合計容量								KW・KVA	

- ・通电は、必ず防災センターの確認を受けてから通电のこと。
- ・仮設作業当日、このチェックリストの写しを必ず持参して下さい。

防災センター	業務担当者